PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 – Centro – CEP: 06850-040 – Fone: 4668-9000

Ofício nº 1.505/2025-SA-ATO
(PROC. nº 66236/2025)

Itapecerica da Serra, 18 de novembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Cícero Aparecido de Melo
Presidente da Câmara Municipal
Largo da Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, 147 – Centro
06850-730 – Itapecerica da Serra – SP

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos do Requerimento nº 273/2025, de autoria do Nobre Edil **Alex Sandro Bezerra de Freitas**, solicitando informações sobre a Rede de Esgoto da SABESP no Jardim Horizonte Azul, na estação elevatória localizada na Rua Marginal, comunicamos a Vossa Excelência, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, conforme segue:

a) A rede coletora de esgoto e Estação Elevatória de Esgoto – EEE, conforme Ordem de Serviço iniciou em 14 de julho de 2020;

b) A empresa responsável pelas obras é a VRH Construtora Eirelli – EPP – CNPJ: 16.985.846/0001-68;

c) O Contrato encerrou em 25 de fevereiro de 2025;

d) Não houve início da estação elevatória pela Construtora contratada;

e) As obras foram encerradas; e

f) Quando do início da execução das elevatórias foi realizado reuniões com a equipe técnica da SABESP para definir o projeto executivo, foi apresentado problemas técnicos que as equipes de manutenção enfrentam em ocorrências de falha de bombas ou mesmo manutenções preventivas no seu dia a dia, o vandalismo nas edificações e furtos de equipamentos e quadros elétricos e comando das elevatórias.

Foi solicitado que contemplasse a execução de 2 poços de inspeção individuais, para cada bomba de recalque, a fim de se isolar cada uma sem interromper o funcionamento da estação elevatória, a edificação fosse construída em estrutura de concreto armado maciço, com portas blindadas e sistema de segurança com monitoramento.

(Continua)

(Folha 2, do Ofício nº 1.505, de 18 de novembro de 2025.)

O aumento de volume da bomba de recalque da EEE da Rua Vilfredo Pareto para atender a coleta de esgoto de parte das residências na divisa com São Paulo.

Tudo isso posto o valor reservado em planilha orçamentária não era mais suficiente para execução das 2 elevatórias, dessa forma foi executado as redes de coleta e direcionamento das elevatórias conforme projeto, e não mais as 2 elevatórias.

E assim foi encerrado os serviços pela Construtora.

Atenciosamente,

RAMON PIRES CORSINI:28571031827
Assinado de forma digital por RAMON PIRES CORSINI:28571031827
Dados: 2025.11.18 14:00:00 -03'00'

DR. RAMON CORSINI
Prefeito

RENATO BORBA RAINHA:22006188836
Assinado de forma digital por RENATO BORBA RAINHA:22006188836
Dados: 2025.11.18 13:25:45 -03'00'

RENATO RAINHA
Secretário Municipal de Governo, Ciência e Tecnologia

SGCT/RR/eao